

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дмитровграду, Мелекесскому и
Новомалыклинскому районам Ульяновской области
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
от «12» Августа 2021г. № N 73-1-2021/0004pc1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Государственный инспектор г. Дмитровграда,
Мелекесского и Новомалыклинского районов Ульяновской области по пожарному надзору
Ермилиным Артемом Александровичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: _____

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)
На основании: «27» июля 2021 г., 17 часов 11 минут № 73-1-2021/0004pc

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)
По адресу/адресам: 433504, Ульяновская область, г. Дмитровград, ул. Строителей д.32

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)
В период: С 13 час. 00 мин. по 16 час.00 мин. 05.08.2021 г.

Проведено: _____ плановое _____ контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)
В отношении: здания с прилегающей территорией, помещений Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №54 «Рябинка»
города Дмитровграда Ульяновской области». Здание детского сада.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная
категория риска)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Центр развития ребенка-
детский сад №54 «Рябинка» города Дмитровграда Ульяновской области» Сулова М.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе указанно контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Нарушенное обязательное требование	Нормативный правовой акт, которым установлено обязательное требование, а также нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого нарушены, и их структурные единицы	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1	Руководитель организации не организует проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	П. 48 ППР в РФ	01.02.2022
2	При входе в помещения бассейна (тамбур) применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
3	В кабинете заведующей по АХЧ применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
4	В музыкальном зале за драпировкой применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ12.)	п. 8 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
5	В группе Б «Старшая группы» №7 устройство для самозакрывания двери отсутствует	п. 6.18 СНиП 21-01-97*	01.02.2022
6	В группе В «Старшая группы» №8 устройство для самозакрывания двери отсутствует	п. 6.18 СНиП 21-01-97*	01.02.2022
7	В спальном помещении групповой ячейки применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
8	В средней группе Г «1» запоры на дверях эвакуационных выходов из помещения не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ; п. 6.18 СНиП 21-01-97*	01.02.2022
9	В первой младшей группе А устройство для самозакрывания двери отсутствует	п. 6.18 СНиП 21-01-97*	
10	В первой младшей группе А групповой ячейки применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
11	В групповой ячейки второй младшей группы применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
12	Во второй младшей группе Б «4» применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022

13	В средней группе Б «б» применяются горючие материалы (пенополистирольная плитка) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.)	п. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.02.2022
14	В средней группе Б «б» запоры на дверях эвакуационных выходов из помещения не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР в РФ; п. 6.18 СНиП 21-01-97*	01.02.2022
15	Руководитель организации не обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшемся отверстия в помещении электрощитовой.)	п.15 ППР в РФ	01.02.2022
16	Системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях находится в неисправном состоянии (при выключенном питании при нажатии ИПР, СОУЭ не сработала)	п.1 ст. 84 ФЗ № 123 п. 54 ППР в РФ	01.02.2022
17	В помещении бассейна уровень громкости, формируемый звуковыми и оповещателями ниже допустимого уровня шума.	п.4 ст. 84 ФЗ № 123	01.02.2022
18	В коридоре применяются горючие материалы (Пластиковые панели) с неизвестными показателями пожарной опасности. (В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.) (сертификаты соответствия не предоставлены)	Ст. 134, Табл.28, ФЗ №123	01.02.2022

Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа могут быть обжалованы контролируемым лицом, его представителем в порядке установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Должностное(ые) лицо(а)
органа, осуществляющего
федеральный государственный
надзор:


(подпись) 12.08.2021 Ермилов В.И.
(Дата, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения
получил, представитель
контролируемого лица:

(подпись)

(Дата, фамилия, инициалы)